



## VKF Anerkennung Nr. 21138

**Inhaber /-in**

MTV Metallbau AG  
Durisolstrasse 12  
5612 Villmergen  
Schweiz

**Hersteller /-in**

MTV Metallbau AG  
5612 Villmergen  
Schweiz

**Gruppe**

221 - Verglasungen horizontal oder geneigt

**Produkt**

GENEIGTE VERGLASUNG

**Beschreibung**

Stahlprofilrahmen FORSTER FUEGO (65mm),  
Verglasung PYROSTOP 30-500 (27mm, Lmax=1728mm, Amax=1,8m2)

**Anwendung**

EI 30-RF1  
Spannweite gepr=1840mm  
Anwendung siehe Folgeseiten

**Unterlagen**

EMPA, Dübendorf: Prüfbericht '449 028 20 ' (23.09.2009), Gutachten '449 028 40 '  
(19.03.2010)

**Prüfbestimmungen**

EN 1363-1, EN 1365-2

**Beurteilung**

Feuerwiderstandsklasse EI 30

**Gültigkeitsdauer**

31.12.2025

**Ausstellungsdatum**

04.11.2020

**Ersetzt Dokument vom**

16.09.2015

Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen

Marcel Donzé

Gérald Rappo



Auskunft über die Anwendbarkeit gemäss den Schweizerischen Brandschutzvorschriften

**VKF Anerkennung Nr. 21138**

**Inhaber /-in:** MTV Metallbau AG

**Gültigkeitsdauer:** 31.12.2025

**Ausstelldatum:** 04.11.2020

---

## Erweiterter Anwendungsbereich

Der erweiterte Anwendungsbereich richtet sich nach folgendem Dokument:

Technische Auskunft EMPA Dübendorf Nr. 449 028/40 vom 19.03.2010

Schrägverglasung

- Pyrostop 30-401 Verglasung (44mm, Lmax=1728mm, Amax=1,8m<sup>2</sup>)
- Neigungswinkel 15-80°
- Breite endlos