



## VKF Anerkennung Nr. 21148

**Inhaber /-in**  
MTV Metallbau AG  
Durisolstrasse 12  
5612 Villmergen  
Schweiz

**Hersteller /-in**  
MTV Metallbau AG  
5612 Villmergen  
Schweiz

**Gruppe** 221 - Verglasungen horizontal oder geneigt

**Produkt** GENEIGTE VERGLASUNG

**Beschreibung** Stahlprofilrahmen FORSTER FUEGO (70mm),  
Verglasung PYROSTOP 60-50 (33mm, Lmax=1728mm, Amax=1,8m2)

**Anwendung**

**Unterlagen** EMPA, Dübendorf: Prüfbericht '449 028 30 ' (23.09.2009), Gutachten '449 028 50 '  
(19.03.2010)

**Prüfbestimmungen** EN 1363-1, EN 1365-2

**Beurteilung** Feuerwiderstandsklasse EI 60

**Gültigkeitsdauer** 31.12.2025  
**Ausstellungsdatum** 04.11.2020  
**Ersetzt Dokument vom** 16.09.2015

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen

Marcel Donzé

Gérald Rappo



Auskunft über die Anwendbarkeit gemäss den Schweizerischen Brandschutzvorschriften

VKF Anerkennung Nr. 21148

Inhaber /-in: MTV Metallbau AG

Gültigkeitsdauer: 31.12.2025

Ausstelldatum: 04.11.2020

---

## Erweiterter Anwendungsbereich

Der erweiterte Anwendungsbereich richtet sich nach folgendem Dokument:

Technische Auskunft EMPA Dübendorf Nr. 449 028/50 vom 19.03.2010

Schrägverglasung

- Pyrostop 60-401 Verglasung (56mm, Lmax=1728mm, Amax=1,8m<sup>2</sup>)
- Neigungswinkel 15-80°
- Breite endlos